

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»  
(ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)**

*Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в регистр аккредитованных лиц 15.05.2015 г.  
Федеральной службой по аккредитации*

142182, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Бережковский проезд, д.4

☎ (495) 740-43-61

✉ info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на испытанный образец. Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ».

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ  
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

В.В. Пономарев



«05» февраля 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ Ф-1/02-2019**

|  |  |
|--|--|
| <b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:</b>             | Навесная фасадная система с воздушным зазором «DOKSAL» DVF-21 с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости алюминиевыми композитными панелями т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, с креплением на заклепках и облицовкой откосов проемов алюминиевыми композитными панелями марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, с креплением на заклепках   |
| <b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:</b>             | ООО «ДОКСАЛ-ПРОЕКТ» (ОГРН 1117847461269), 195248, г. Санкт-Петербург, Уманский переулок, д. 76, лит. К, пом. 15-Н, тел.: +7 (987) 277-87-07.<br>ООО ТК «Сибалюкс» (ОГРН 1085402010847), 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д.102, тел./факс: +7 (383) 203-25-85, 203-25-86;<br>ООО ПК «Сибалюкс» (ОГРН 1155476008478), 633100, Новосибирская область, с. Толмачево, о.п. 3307, д. 17, корп. 1, тел./факс: +7 (383) 203-25-85.                             |
| <b>ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:</b> | Договор № 013/ИЦ-19 от 21 января 2019 г.   |
| <b>МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:</b>                    | ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».   |
| <b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:</b>               | Навесная фасадная система «DOKSAL» DVF-21 с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости алюминиевыми композитными панелями т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, с креплением на заклепках и облицовкой откосов проемов алюминиевыми композитными панелями марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, с креплением на заклепках, по результатам испытания в соответствии с ГОСТ 31251-2008, относится к классу пожарной опасности <b>К0</b> . |